

2.1.27. ÚPRAVA CHLADENIA HYDROGENERÁTORU

Ing. Jozef Jošt, PhD.

e-mail: jozef.jost@fstav.uniza.sk

tel.: +421 41 513 5672

Vzduchový chladič s príslušenstvom pre chladenie HU 160 s chladiacim výkonom 50 kW pri zmene teploty 40 K snímanie teploty spúšťanie motorov (ochrany ističe) pripojenie k systému vrátane dodávky. Možnosť núdzového zastavenia. Zariadenie nahrádza vodné chladenie hydrogenerátora.

